

尻屋漁業集落排水下水道事業概要

計 画 概 要	
事業期間	平成10年度～平成13年度
目標年次	平成13年度
処理面積	21ha
処理戸数	103戸
処理人口	391人
処理能力	晴天日平均178m ³ /日
流入水質	BOD:200mg/ℓ SS:200mg/ℓ
放流水質	BOD: 20mg/ℓ SS:50mg/ℓ
水 処 理 方 式	接触曝気方式
污泥処理方式	バキューム車による搬出処分

処 理 場 概 要			
名 称	尻屋浄化センター		
所 在	青森県下北郡東通村大字尻屋字ツボケ沢41番地23		
電 話	0175-47-2380		
管 理 汚 泥 棟	構造 R C造地下1階、地上1階 延床面積 A = 361.84m ² B1F A=m ² PHF A=m ² 地上1F A = 214.14m ²		
主 要 設 備	曝気攪拌装置 スクリュー形曝気装置 4.5kw × 2台 污泥掻寄機 中央駆動懸垂形 Φ6.5m × 0.4kw 污泥量調整機構 酸化剤方式 9.77m ³ /日処理 活性炭吸着脱臭装置 堅型活性炭吸着塔 4m ³ /分		
処理場敷地面積	A = 1259.52m ²		